

Distribution d'eau potable de la commune de Corminboeuf

Devoir d'information des distributeurs d'eau potable

Conformément à l'article 5 ordonnance du Département Fédéral de l'Intérieur (DFI) en vigueur depuis le 23 novembre 2005, tout distributeur d'eau potable doit informer les consommateurs de la qualité de l'eau distribuée au moins une fois par année.

En 2017, environ 200'000 mètres cube d'eau potable (dont 83% du volume à Corminboeuf et 17% à Chésopelloz) ont été fournis au réseau de la commune par le CEFREN (consortium pour l'alimentation en eau de la ville de Fribourg et des communes voisines).

Nous énumérons ci-dessous les principales données concernant l'eau provenant du consortium :

- En 2017, l'eau fournie à la commune de Corminboeuf provenait à environ 1% des sources du Gibloux, à environ 25% du lac de la Gruyère et à environ 74% des sources de la Tuffière à Corpataux-Magnedens.
- La chaîne de traitement pour rendre l'eau du lac de la Gruyère potable se compose d'une pré-ozonation avec floculation, d'une filtration à l'aide de sable bi-couche, d'une ozonation intermédiaire puis d'une filtration à l'aide de charbon actif et d'une désinfection finale au bioxyde de chlore.
- L'eau provenant des sources du Gibloux ne subit aucun traitement.
- L'eau provenant des sources de la Tuffière subit un traitement préventif avec une installation UV (Ultraviolet).
- Au total, cinq échantillons d'eau potable ont été prélevés dans le réseau de la commune durant l'année 2017.

Tous les échantillons répondaient aux exigences légales sur la qualité microbiologique et chimique de l'eau.

Le tableau ci-dessous présente les valeurs de dureté et de teneur en nitrate de l'eau potable :

Paramètre	Valeur	Remarque
Dureté totale	26 degrés français	Assez dure.
Teneur en nitrate	12 mg/l	La tolérance légale est de 40 mg/l.

A noter encore que le site internet www.qualitedeleau.ch regroupe les informations sur la qualité de l'eau d'un grand nombre de communes de toute la Suisse, dont celles de votre commune.

Tout complément d'information peut être obtenu auprès de SINEF SA à Givisiez :

tél. : 026 350 11 60

Fax : 026 350 11 64

e-mail : info@sinef.ch